

PRZEKRÓJ POSADOWIENIA RUROCIĄGÓW KANALIZACJI SANITARNEJ




Tabela wymiarów:

NR	ŚREDNICA mm	I_s [%]	c [cm]	MATERIAŁ	a [cm]
1	160x4,7	0.95	90	PVC-U/ SN8	5
2	110x3,2	0.95	90	PVC-U/ SN8	5

POSADOWIENIE RUR

Uwagi:

1. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu a w przypadku naruszenia (rozluźnienia) gruntu rodzimego - dno wykopu należy wyrównać zagęszczonym piaskiem średnim lub grubym.
2. Do zagęszczania zasypki w obrębie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch należy stosować lekkie ubijaki wibracyjne (max ciężar użyteczny 0.30 kN) albo wstrząsarki płytowe (max ciężar użyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchołkiem rury może być zagęszczana średnim ubijakiem (max ciężar użyteczny 5.0 kN). Ciężkie urządzenia do zagęszczania mogą być używane dopiero po przykryciu rury na wysokość 1.0m.
3. Zachować szczególną ostrożność przy układaniu i zagęszczaniu obsypki w obszarze do linii sprężynowania aby uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia, bezwzględnie unikając występowania pustych przestrzeni pod rurą oraz występowania w materiale zasypki kamieni większych niż 20mm.
4. Zagęszczenie obsypki wykonywać jednocześnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
5. Bezpośrednio pod rurą podsyпkę (łóże) o grubości nie przekraczającej 15cm wyrównać zgodnie ze spadkiem rurociągu, bez zagęszczania.

TEMAT OPRACOWANIA:		PROJEKT BUDOWLANY	
		PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PIASKI	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA ul. Słoneczne Wzgórze 22, 20-388 Dominów tel. 503.040.307, e-mail: pracownia.td@op.pl	THERMO DESIGN	
INWESTOR:	Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp.z o.o. ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski		
TEMAT RYSUNKU:	Przekrój posadowienia rurociągów kanalizacji sanitarnej	SKALA:	NR RYS.: is 11
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Drzewicki LUB/0052/P005/08	PODPIS:	DATA: 2018 18 stycznia