

Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŚWIDNICKI
Nazwa materiału zasobu	mapa hybrydowa
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.0617-677-212010
Data wykonania kopii	2016 12. 14
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Sylwester Hłonek referent

Województwo: Lubelskie
Powiat: Świdnicki
Jednostka ewidencyjna: 0617035 Piastki Gmina
Obręb: 25-Mojdów Kozic Dolnych
Skala: 1:1000

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dz. nr ew.507, obr. 25

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PIASKI	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA ul. Słoneczne Wzgórze 22, 20-388 Dominów tel. 503.040.307, e-mail: pracownia.td@op.pl	THERMO DESIGN
INWESTOR: Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp.z o.o. ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski	UŻYTKOWNIK: Waldemar Jagiełło LOKALIZACJA: Majdan Kozic Dolnych 19 działka nr ew. 507, obr. 25
TEMAT RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dz. nr ew.507, obr. 25	NR RYS.: is 16
PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Drzewicki LUB/0052/P005/Q8	PODPIS: [Podpis]
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Piotr Dudziak	PODPIS: [Podpis]
	SKALA: 1:1000
	DATA: 2017 12 stycznia

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary oraz rzędne przyjęte w projekcie. W przypadku niezgodności projektowany układ dostosować do stanu istniejącego zachowując zasady zawarte w dokumentacji projektowej.
2. Trasa instalacji podlega inwentaryzacji sytuacyjno-wysokościowej po wykonaniu robót.

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

- POŚ - biologiczno-mechaniczna przydomowa oczyszczalnia ścieków $V_c=2,5+2,5m^3$
- ks - przykanalik sanitarny PVC110, L=4,8m, i=2%
- ro - rurociąg odpływowy PVC110, L=4,5m, i=2%
- sr - studzienka rozdzielcza
- sch - studnia chłonna $V=24 \times 0,206=4,94m^3$
- ww - przewód wentylacji wysokiej
- enn - kabel energetyczny YKY L=7,2m

