



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŚWIDNIKU

Świdnik, dnia 20.05.2022 r.

21-045 Świdnik, Al. Lotników Polskich 1
tel. 81 745-56-10, fax. 81 468-70-20
psse.swidnik@pis.gov.pl, <https://psse.swidnik.bip.gov.pl>

ONS.HK.903.1.34.2022

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 2
21-050 Piaski

DECYZJA

Na podstawie

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 6, ust. 9, § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z przekazanym w dniu 20.05.2022 r. przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, 21 – 050 Piaski, sprawozdaniem z badań wody Nr L-W/256/2022/M z dnia 16.05.2022 r., sporządzonymi przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku, ul. Kusocińskiego 86, 21-040 Świdnik, wody pobranej w dniu 09.05.2022 r. przez pracowników Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku, w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piaski, gm. Piaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Piaski, gm. Piaski na niżej wskazanych warunkach:

1. nakazuje skuteczne poinformowanie odbiorców o prowadzonej dezynfekcji wody środkiem atestowany o aktualnym terminie ważności;
2. nakazuje monitorowanie zawartości chloru na stacji uzdatniania wody i sieci przesyłowej, tak aby zawartość chloru nie przekraczała 0,3 mg/l,
3. określa okresową, dopuszczalną wartość parametru bakterii grupy coli na poziomie pojedynczych bakterii w 100 ml wody do 3,1 NPL;
4. nakazuje podjęcie przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, 21 – 050 Piaski skutecznych działań naprawczych, mających na celu całkowite usunięcie bakterii grupy coli do dnia 03.06.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piaski, gm. Piaski, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w załączniku nr 1 w części C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

5. przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świdniku planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta Piaski;
6. przekazanie odbiorcom usług pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Po podjęciu działań naprawczych nakazanych niniejszą decyzją należy wykonać badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej w punktach wewnętrznej instalacji wodociągowej, pozwalające na ocenę skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych i przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świdniku ich wyniki.

Niniejsza decyzja z mocy art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest natychmiast wykonalna, albowiem stwierdzone naruszenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spowodowało bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia korzystających z niej osób.

Uzasadnienie

W dniu 20.05.2022 r. PPIS w Świdniku otrzymał drogą elektroniczną sprawozdanie z dnia 16.05.2022 r. z badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 09.05.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piaski z punktu poboru wody: blok mieszkalny wielorodzinny – kran w kotłowni, ul. 3 – go Maja 2, Piaski, Nr L-W/256/2022/M. Badania wody przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku, ul. Kusocińskiego 86, 21-040 Świdnik wykazały obecność bakterii grupy *coli* w ilości 3,1 NPL / 100 ml w badanej próbce wody, wykluczając obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki. Zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 1 pkt. C tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.), najwyższa dopuszczalna liczba bakterii grupy *coli* wynosi 0 NPL (jtk) / 100 ml wody.

W myśl § 3 ust. 3 pkt. 1 ww. rozp. podmioty o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia faktu obecności parametru bakterii grupy *coli* określonego w pozycji nr 1 załącznika nr 1 tab. C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PPIS w Świdniku uznał, iż do czasu poprawy jej jakości w kwestionowanym zakresie, woda ta jest warunkowo przydatna do spożycia – jednakże tylko wtedy, gdy liczba bakterii grupy *coli* w 100 ml wody nie przekroczy poziomu pojedynczych bakterii, albowiem duża liczba bakterii może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonywanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4.

W sytuacji, o którym mowa powyżej właściwy państwowy inspektor sanitarny zgodnie z § 21 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy *coli*, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli*

i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych, wskazuje zakres i termin realizacji działań naprawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz określa dopuszczalne wartości parametrów, na jakie pozwala stwierdzona dopuszczalna przydatność.

Celem poprawy jakości wody Adresat winien przeprowadzić stosowne działania naprawcze mające na celu całkowite usunięcie bakterii grupy *coli*. Określony okres czasu do dnia 03.06.2022 r. wydaje się wystarczający dla wykonania tychże działań, a w tym okresie przy zachowaniu wskazanych środków ostrożności osoby korzystające z wody nie powinny ponieść uszczerbku na zdrowiu. Wyznaczając powyższy termin kierowano się działaniami, jakie muszą zostać podjęte celem poprawy jakości wody, zgodnie z którym Adresat winien jak najszybciej doprowadzić wodę, aby była ona zdatna do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 26 ust. 3 w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2-4, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, przekazują odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na zagrożenie zdrowia ludzi związane z używaniem wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia, w której stwierdzono obecność bakterii grupy *coli*, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia oraz nakazał podjęcie stosowanych działań.

W związku z powyższym odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji, albowiem zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego - art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świdniku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, nie przysługuje jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do sadu administracyjnego.


Na mocy art. 130 § 3 pkt 2 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku jej wykonania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa



p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO

Świdniku

Monika Krzyszczyk



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŚWIDNIKU

Świdnik, dnia 20.05.2022 r.

21-045 Świdnik, Al. Lotników Polskich 1
tel. 81 745-56-10, fax. 81 468-70-20
psse.swidnik@pis.gov.pl, <https://psseswidnik.bip.gov.pl>

ONS.HK.903.1.35.2022

**Komunikat o jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piaski,
gm. Piaski**

W dniu 20.05.2022 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Piaski zaopatruje w wodę ok. 2673 mieszkańców następujących miejscowości: Piaski i Kęblów.

Mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów, woda dostarczana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piaski, gm. Piaski jest poddawana stałej dezynfekcji.

Zalecane jest przegotowanie wody do spożycia w przypadkach wykorzystywania wody do celów konsumpcyjnych przez osoby szczególnie wrażliwe.

Komunikat zamieszczony jest na stronie:
<https://www.gov.pl/web/psse-swidnik>

p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO

w Świdniku

Monika Krzyszcak